





CHRÁNIČKA, ŽLAB MUSÍ MÍSTO KŘÍŽENÍ PŘESAHOVAT O 1m NA KAŽDOU STRANU



ULOŽENÍ KABELU nn VE VOLNÉM TERÉNU (s mechanickou ochranou)



ULOŽENÍ KABELU nn VE VJEZDU/KOMUNIKACÍ



TÚ: 0112 Chomutov - Cheb

DÚ: G1 Žst. Stráž nad Ohří

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Kofola a.s.
Za drahou 165/1, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

Přestavba mostu v km 158,295 na trati Chomutov – Cheb, Stráž nad Ohří

■ kraj: Karlovarský
■ MÚ / OU: Stráž nad Ohří - Ostrov
■ stupeň utajení: bez utajení
■ datum: 10 / 2022
■ zakázkové číslo: O20021
■ stupeň PD: DUR+DSP

■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
■ odpovědný projektant objektu: Ing. Radim Mach
■ vypracoval: Martin Vejrek
■ kontroloval: Ing. Petr Krupička
■ změna číslo: 00
■ měřítko: -

■ podzhotovitel části: PLANCON PRAHA, s.r.o.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
■ zakázkové číslo podzhotovitele: 22_016

SO 407 - Veřejné osvětlení Řezy uložení kabelových vedení

Velikost značek neodpovídá měřítku výkresu.

Před započítáním zemních prací je nutné vytýčit stávající podzemní zařízení.

2.2